



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5113DO0157

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Möller Industrietechnik GmbH Brunnenweg 10, D-39444 Hecklingen
Vertreiber <i>distributor</i>	Möller Industrietechnik GmbH Brunnenweg 10, D-39444 Hecklingen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen
Modell <i>model</i>	RSG/NBR Gummi-Stahl-Dichtung
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 22-00567-AB01 vom 12.05.2023 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

Ablaufdatum / AZ 12.05.2028 / 21-0622-GNE
date of expiry / file no.

70028-04-A-DE

15.06.2023 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
RSG/NBR	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	