



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-5113CS0294

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Möller Industrieteknik GmbH Brunnenweg 10, D-39444 Hecklingen
Vertreiber <i>distributor</i>	Möller Industrieteknik GmbH Brunnenweg 10, D-39444 Hecklingen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen
Modell <i>model</i>	RSG/NBR Gummi-Stahl-Dichtung
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 17/139/5113/1 vom 12.09.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)

Ablaufdatum / AZ 12.09.2022 / 17-0737-GNE
date of expiry / file no.

70029-04-A-DE

20.09.2017 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
RSG/NBR	Härteklasse: 70 Temperaturbereich: -15...+50 °C Typ: GBL	

